

קבוצת בזן – הודעות עדכון

הודעה מיום 20.4.2018

מאתמול בשעות הלילה מתקן הRTO המטפל בפליטות אתילן בכרמל אולפינים הפסיק לעבוד עקב תקלה. לאחר שהופעל לפנות בוקר התקלה חזרה על עצמה. התקלה מטופלת כעת. עדכון: מתקן ה RTO הופעל בשעות הערב. צוות המתקן עוקב אחרי פעילות המתקן.

הודעה מיום 12.4.2018

עקב ביצוע עבודת תחזוקה יזומה במתקן המונומרים, עשויה להיות פעילות ערה בלפיד. הלפיד, שהינו אמצעי בטיחותי וסביבתי, פועל בטכנולוגיה מיטבית ושורף גזים שמנותבים אליו בגובה רב באופן יעיל וללא חריגה מהתקנים המחמירים החלים על בזן. עדכון משעות הערב: פעולות התחזוקה הנ"ל הסתיימו, ללא כל פליטה ללפיד.

קבוצת בזן – הודעות עדכון

הודעה מיום 25.03.18

היום (א') במהלך הבוקר התרחשה תקלה במתקן להפחתת תחמוצות החנקן במתחם בזן. הקבוצה נקטה בפעולות לצמצום הפליטות, וכעבור כשש שעות הערכים של תחמוצות החנקן חזרו לרמתם התקינה.

הודעה מיום 21.03.18

אתמול (ג') בשעות הערב והיום (ד') בשעות הבוקר התרחשו שתי תקלות בשני מתקנים המשמשים להפחתת תחמוצות החנקן במתחם. בשני המקרים בזן נקטה בפעולות לצמצום הפליטות, וכעבור כשלוש וחצי שעות ושעתיים, בהתאמה, התקלה טופלה וערכי תחמוצות החנקן חזרו לרמתם התקינה.

הודעה מיום 19.03.18

מחר (ג') בין השעות 10:00-12:00 מתוכננת עבודת תחזוקה במערכת המשמשת לשידור נתוני הניטור הרציף. במהלך העבודה יתכנו השהיות או הפסקות בשידור נתוני ניטור רציף.

הודעה מיום 14.03.2018

בהמשך לדיווח בנוגע לעבודת תחזוקה במתקן המונומרים בבזן, במהלך הערב והלילה צפויה פעילות ערה של הלפיד עקב הפעלת המתקן לאחר תחזוקה. הלפיד, שהינו אמצעי בטיחותי וסביבתי, הפועל בטכנולוגיה מיטבית ושורף גזים שמנותבים אליו בגובה רב באופן יעיל, וללא חריגה מהתקנים המחמירים החלים על בזן.

קבוצת בזן – הודעות עדכון

תוכנית פעילות לפיד מונומרים - הפעלת מתקני המונומרים מרץ 2018

סיבות לפעילות	רמת פעילות	זמני פעילות	תאריך
		לילה	11/03/2018
הכנסת גז ומילוי מערכות	פעילות מבוקרת	יום	12/03/2018
הכנסת גז ומילוי מערכות	פעילות מינימלית	לילה	12/03/2018
הפעלת מערכות אתילן ופרופילן	פעילות מבוקרת	יום	13/03/2018
הפעלת מערכות אתילן ופרופילן	פעילות מבוקרת	לילה	13/03/2018
הכנסת זינה והפעלת מדחס תהליך ראשי	פעילות ערה	יום	14/03/2018
הכנסת זינה והפעלת מדחס תהליך ראשי	פעילות ערה	לילה	14/03/2018
הפעלת מתקן מטתזיס	פעילות מצומצמת	יום	15/03/2018
הפעלת מתקן מטתזיס	פעילות מבוקרת	לילה	15/03/2018
ייצוב המתקן	פעילות מבוקרת	יום	16/03/2018
ייצוב המתקן	פעילות מינימלית	לילה	16/03/2018

מקרא:

פעילות ערה - הזרמה של עד 50 טון/שעה
 פעילות מצומצמת - הזרמה של עד 20 טון/שעה
 פעילות מבוקרת - הזרמה של עד 10 טון/שעה
 פעילות מינימלית - הזרמה של עד 4 טון/שעה
 יום - 06:00 עד 17:00
 לילה - 17:00 עד 06:00

קבוצת בזן – הודעות עדכון

13.03.2018 הודעה מיום

תקלה שהתרחשה אתמול (ב') במתקן להפחתת פליטות גרמה לעלייה בתחמוצות החנקן הנפלטות. בזן תדווח לאחר סיום הטיפול.

11.03.2018 הודעה מיום

בשעות אחר הצהרים צפויה פעילות בלפיד במתקן המונומרים בשל עבודות תחזוקה.

08.03.2018 הודעה מיום

לצורך ביצוע פעולת אחזקה חיונית הופסקה היום (ה') פעולת שניים מהמתקנים לטיפול בתחמוצות חנקן למשך כשעתיים, במהלך נרשמה עליה בפליטות תחמוצות החנקן, שלא חרגה מהתקנים החלים על קבוצת בזן.

06.03.2018 הודעה מיום

מחר (ד') בשעות 16:00-20:00 מתוכננות עבודות אחזקה במערכת השרתים המשמשים לשידור נתוני הניטור הרציף.

במהלך העבודות, יתכנו השהיות או הפסקות בשידור נתוני ניטור רציף לאיגוד ערים, ולא יתאפשר שחזור הנתונים.

05.03.2018 הודעה מיום

הערב לקראת השעה 22:00 התלקחה שריפה נקודתית במתקן לייצור שעווה במתחם בזן. השריפה כובתה תוך דקות ספורות ע"י צוות הכיבוי של בזן והאירוע הסתיים.

05.03.2018 הודעה מיום

במסגרת פעולת אחזקה במתקן להשבת גופרית נסגר היום (ב') חלק מהמתקן. במהלך הסגירה וההחזרה לפעולה, שנמשכו כארבע שעות, נרשמה עליה בפליטות תחמוצות גופרית.

04.03.2018 הודעה מיום

בהמשך להודעות קודמות בנושא: במהלך שעות הבוקר היום (א') נצפתה פעילות לפיד במתחם בזן, זאת במסגרת עבודת התחזוקה היזומה שדווחה בשבועות האחרונים.

קבוצת בזן – הודעות עדכון



הודעה מיום 11.03.2018

תוכנית פעילות לפיד מונומרים - הפעלת מתקני המונומרים מרץ 2018			
סיבות לפעילות	רמת פעילות	זמני פעילות	תאריך
הכנסת גז ומילוי מערכות	פעילות מבוקרת	יום	11/03/2018
הכנסת גז ומילוי מערכות	פעילות מינימלית	לילה	11/03/2018
הפעלת מערכות אתילן ופרופילן	פעילות מבוקרת	יום	12/03/2018
הפעלת מערכות אתילן ופרופילן	פעילות מבוקרת	לילה	12/03/2018
הכנסת זינה והפעלת מדחס תהליך ראשי	פעילות ערה	יום	13/03/2018
הכנסת זינה והפעלת מדחס תהליך ראשי	פעילות מצומצמת	לילה	13/03/2018
הפעלת מתקן מטתזיס	פעילות מצומצמת	יום	14/03/2018
הפעלת מתקן מטתזיס	פעילות מבוקרת	לילה	14/03/2018
ייצוב המתקן	פעילות מבוקרת	יום	15/03/2018
ייצוב המתקן	פעילות מינימלית	לילה	15/03/2018
			מקרא:
			פעילות ערה - הזרמה של עד 50 טון/שעה
			פעילות מצומצמת - הזרמה של עד 20 טון/שעה
			פעילות מבוקרת - הזרמה של עד 10 טון/שעה
			פעילות מינימלית - הזרמה של עד 4 טון/שעה
			יום - 06:00 עד 17:00
			לילה - 17:00 עד 06:00

הודעה מיום 01.03.2018

במהלך שעות הבוקר היום (ה') נצפתה פעילות לפיד במתחם בזן, זאת במסגרת עבודת התחזוקה היזומה במתקן המונומרים שדווחה בשבועות האחרונים.

הודעה מיום 27.2.2018

ביום ד' 28.2.2018, מתוכננת עבודות אחזקה במערכת השרתים באמצעותם מבוצעים שידורי נתוני ניטור רציף, לפרקי זמן קצרים אשר קבוצת בזן עושה מאמץ לצמצמם במידת האפשר. הודעה מתאימה נמסרה לרשויות.

הודעה מיום 21.2.2018

בהמשך לעבודות האחזקה במתקני כאו"ל מבצעת קבוצת בזן איזון מיטבי מבחינה סביבתית של תמהיל הדלקים בו היא עושה שימוש בשאר מתקניה, דבר העשוי במידה מסויימת להעלות את פליטות תחמוצות החנקן במקצת מהמתקנים.

הודעה מיום 18.02.18

במהלך היום הקרוב צפויה פעילות ערה של הלפיד עקב עבודת תחזוקה יזומה במתקן המונומרים במתחם בזן. הלפיד, שהינו אמצעי בטיחותי וסביבתי, פועל בטכנולוגיה מיטבית ושורף את הגזים שמנותבים אליו בגובה רב באופן יעיל וללא חריגה מהתקנים המחמירים החלים על בזן.

קבוצת בזן – הודעות עדכון

תוכנית פעילות לפיד מונומרים - עצירת מתקני המונומרים פברואר 2018 (עדכון 18/02/2018)

סיבות לפעילות	רמת פעילות	זמני פעילות	תאריך
הורדת לחצים וריקון כלים	פעילות מבוקרת	לילה	18/02/2018
ביצוע אינרטיזציה ושטיפת מתקנים	פעילות מצומצמת	יום	19/02/2018
ביצוע אינרטיזציה ושטיפת מתקנים	פעילות מינימלית	לילה	19/02/2018
ביצוע אינרטיזציה ושטיפת מתקנים	פעילות מבוקרת	יום	20/02/2018
ביצוע אינרטיזציה ושטיפת מתקנים	פעילות מינימלית	לילה	20/02/2018
ביצוע אינרטיזציה ושטיפת מתקנים	פעילות מבוקרת	יום	21/02/2018
ביצוע אינרטיזציה ושטיפת מתקנים	פעילות מינימלית	לילה	21/02/2018

מקרא:

פעילות ערה - הזרמה של עד 50 טון/שעה
 פעילות מצומצמת - הזרמה של עד 20 טון/שעה
 פעילות מבוקרת - הזרמה של עד 10 טון/שעה
 פעילות מינימלית - הזרמה של עד 4 טון/ש
 יום - 06:00 עד 17:00
 לילה - 17:00 עד 06:00

;

קבוצת בזן – הודעות עדכון

13.02.18 מיום

לאחר תהליך של הפעלת מתקן האתילו וייצובו, החל מהשעה 4, המתקן פועל כרגיל. כפי שהודענו אתמול, החל מהיום תחל הדממה מדורגת של המתקנים לצורך תחזוקה יזומה, וצפויה פעילות ערה של הלפיד לסרוגין במהלך השבוע הקרוב.

12.02.18 מיום

עדכון: עקב תקלה במדחס במתקן בכרמל אולפינים, המתקן פסק לפעול. צוות המתקן התגבר על התקלה, והמתקן נמצא כרגע בתהליך של ייצוב והפעלה לקראת ההדממה.

12.02.18 מיום

בעקבות תקלה במתקן האתילן בכרמל אולפינים ישנה פעילות לפיד ערה. הנושא בבדיקה.

12.02.18 מיום

במהלך השבוע הקרוב, החל מיום שלישי (13.2.18) מתוכננת עבודת תחזוקה יזומה במתקן האתילן במתחם בזן, לתקופה של כ-25 יום. בתהליך הדממת המתקן צפויה לסירוגין פעילות ערה של הלפיד במשך כשבוע. לקראת הפעלת המתקן מחדש תצא הודעה מסודרת. הלפיד משמש כאמצעי בטיחותי וסביבתי ופועל בטכנולוגיה יעילה ומיטבית.

08.02.18 מיום

תקלה רגעית באחד ממתקני הקבוצה גרמה לפליטה מוגברת ללפיד למשך דקות ספורות. התקלה הסתיימה.

06.02.18 מיום

החברה מודיעה, כי לצורך ביצוע פעולת אחזקה חיונית הופסקה היום (ג') פעולת שניים מהמתקנים לטיפול בתחמוצות חנקן למשך כ-3 שעות, שבמהלכן נרשמה עליה בפליטות תחמוצות חנקן, שלא חרגה מהמתקנים החלים על קבוצת בזן.

קבוצת בזן – הודעות עדכון

הודעה מיום 02.02.18

תקלה במתקן האתילן בכרמל אולפינים היום בשעות הבוקר המוקדמות גרמה לפליטה מוגברת ללפיד. הנושא טופל ודווח לרשויות. ההודעה פורסמה באתר באיחור עקב תקלה.

הודעה מיום 23.01.18

אמש (ב') השתבשה פעולת אחת ממערכות הפחתת תחמוצות חנקן בבזן. המערכת חזרה לפעול כעבור כשעתיים, שבמהלכן נרשמה עליה בריכוז תחמוצות החנקן בארובת המתקן.

הודעה מיום 20.01.18

אחד ממתקני השבת גופרית נסגר פעמיים במהלך יום שישי והוחזר לפעולה. במהלך הפסקתו חלה עליה בפליטות תחמוצות הגופרית.

הודעה מיום 18.01.18

היום (יום ה') ארעה תקלה בפעולת אחד ממתקני הטיפול בפליטות תחמוצות חנקן של החברה. בעקבות התקלה חלה עלייה בפליטות תחמוצות החנקן. כעבור כ-4 שעות המערכת הוחזרה לפעולה תקינה".

הודעה מיום 14.01.18

במסגרת פעולת אחזקה במתקן להשבת גופרית נסגר ביום ה' האחרון חלק מהמתקן. במהלך הסגירה וההחזרה לפעולה, שנמשכו כ-4 שעות, נרשמה עליה בפליטות תחמוצות גופרית.

הודעה מיום 03.01.18

במהלך שעות הבוקר נצפה עשן שיצא מנשם מיכל הביטומן, וכוחות כיבוי הגיעו לשטח. האירוע בשליטה מלאה.

הודעה מיום 21.12.17

לצורך ביצוע עבודות אחזקה חיוניות, נסגר היום (ה') בשעות הצהרים מתקן לטיפול בריחות למשך 3 שעות.